

Характеристика вентиляционного оборудования.

Обозначение системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Примечание
				Тип испол. по взрыво-защите	№	Схема исполн.	Поло-жение	L, м³/час	P, Па	n, об/мин	Тип исполнения по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВД-1	1	Объем помещения лестничного хола	ВЦ 14-46	-----	5	1	----	17000	2300	1460	-----	18,5	1460	-----
ПД-1	1	Объем помещения лестничного хола	ВО-13-284 4/30-8Ду	-----	8	1	----	9600	200	1445	-----	5,5	1445	-----
КДМ-1 (подпор)	1	Подвал, 1-й этаж.	КДМ-2с Ду 560	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-1	1	2-й этаж.	КДМ-2с Ду 560	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-2	1	3-й этаж.	КДМ-2с Ду 560	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-3	1	4-й этаж.	КДМ-2с Ду 560	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-4	1	5-й этаж.	КДМ-2с Ду 560	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-5	1	6-й этаж.	КДМ-2с 700х500	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----
КДМ-7	1	8-й этаж.	КДМ-2с 700х500	-----	--	1	----	-----	-----	-----	-----	0,006	-----	-----

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Э-24.11.2012-1-ОВ.Д

Заказчик: Малин Александр Юрьевич.
по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Поворская, д.20.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	Ремонтные работы по техническому пероснащению инженерных систем жилого дома.	Стадия	Лист	Листов
Утвердил	Куляр				24.04.13		РП	3	7
Разраб.	Трунов				24.04.13	Характеристики вентиляционного оборудования.	ООО "Энерготехкомплект".		
Проверил	Борский				24.04.13				