




Согласовано:				Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9										
					1. Вентиляционное оборудование и материалы.																	
				1.	Радиальный вентилятор дымоудаления	ВЦ 14-46 №5		ГК "Энерго Холдинг"	шт.	1	243											
				2.	Осевой вентилятор подпора	ВО-13-284 4/30-8Ду		————//————	шт.	1	171											
				3.	Щит управления ВД 650*650*210мм	ЩУВД		————//————	шт.	1												
				4.	Клапан дымоудаления с электромеханическим приводом MB-BF230 Ду 560мм	КДМ-2с		————//————	шт.	5												
				5.	Клапан дымоудаления с электромеханическим приводом MB-BF230 сечение 700х500мм	КДМ-2с		————//————	шт.	2												
				6.	Воздуховоды из оцинкованной стали сечения δ=1,2мм	Ду 710		————//————	м.п.	7												
				7.	————//————	Ду 560		————//————	м.п.	20												
				8.	————//————	700*500		————//————	м.п.	23												
				9.	————//————	1000*240		————//————	м.п.	17												
				10.	————//————	500*500		————//————	м.п.	5												
				11.	Воздуховоды из оцинкованной стали сечения δ=1,2 мм (фасонные изделия)						————//————	м ²	31									
				12.	Крепежный и расходный материал для монтажа вентиляционного оборудования						————//————	компл.	1		Смотреть нормативные документы							
				13.	Швеллер 8					ГОСТ 8278-83		————//————	м.п.	6	38							
				14.	Траверса монтажная 20х30х1,5 (3,0м.)							————//————	м.п.	70								
				15.	Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975					M10*1000мм		————//————	шт.	70								
				16.	Асбестовый шнур					ШАОН-6мм		————//————	м.п.	150								
				17.	Антикоррозионная краска 3 в 1 (красно-коричневая)					Нержамет		————//————	кг	76								
18.	Огнезащитная краска для воздуховодов (EI-60)					"Аквест-01В"		————//————	кг	250												
	2. Пожарная сигнализация.																					
				1.	Прибор приемно-контрольный «Карат» с БИУ TFT						————//————	шт.	1									
				2.	Бнешний блок реле «БР4» для системы КАРАТ						————//————	шт.	2									
				3.	Прибор управления с акустической системой и световым табло «Рокот-3» вариант.2						————//————	шт.	1									
				4.	Источник питания Парус 12-4,5М «Парус-6М»						————//————	шт.	1									
				5.	Пожарный тепловой максимальный извещатель T=54...65°C.					"ИП101-1А-А1"		————//————	шт.	14								
				6.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-63М «Данко 2»					"ИП212-63М"		————//————	шт.	14								
															Э-24.11.2012-1-ОВ.Д-СО							
															Заказчик: Малин Александр Юрьевич. по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Поворская, д.20.							
											Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ремонтные работы по техническому пероснащению инженерных систем жилого дома.			Стадия	Лист	Листов
											Утвердил	Куляр			24.04.13				РП	1	2	
							Разраб.	Трунов			24.04.13				000 "Энерготехкомплект".							
							Проверил	Борский			24.04.13											