Рокот-3.
вар.2

+12В | ⊥ | 1А2 | 1А1

7,5кОм

X6

ОПВ | НСП | ВЫХ | СИР | ЛАМ | ВЫХ | +12В | ОБЩ

Плата центрального блока ППКОП Карат

X3 X4

K1 K2 K3 | K1 K2 K3

БР-4.2

J1 J9 J12 J2 J8

Модем

Т ампер

1НР | 1ПР | 1НЗ | 2НР | 2ПР | 2НЗ | 3НР | 3ПР | 3НЗ | 4НР | 4ПР | 4НЗ

ЛК1 | ЛК2 | ⊥ | ЛК3 | ЛК4 | БП | ⊥

~ 220 В

2,2 кОм | 2,2 кОм | 7,5кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм

КДМ-1 подпор

КДМ-6

КДМ-5

Щит управления вентил. дымоудаления

1 2 3

Сетевой фильтр I=1A

~ 220 В

K1 K2 XS7

ПСН 4 | ПСН 4 | ПСН 3 | ПСН 3 | ПСН 2 | ПСН 2 | ПСН 1 | ПСН 1

ШС 24 | ШС 23 | Общ.23-24 ⊥ | ШС 22 | ШС 21 | ШС 20 | ШС 19 | Общ.19-22 ⊥ | ШС 18 | ШС 17 | ШС 16 | ШС 15 | Общ.15-18 ⊥ | ШС 14 | ШС 13 | ШС 12 | ШС 11 | Общ.11-14 ⊥ | ШС 10 | ШС 9 | ШС 8 | ШС 7 | Общ.7-10 ⊥ | ШС 6 | ШС 5 | ШС 4 | ШС 3 | Общ.1-6 ⊥ | ШС 2 | ШС 1

4-й этаж | 5-й этаж | 6-й этаж

7,5кОм | ИП101 Т7 | ИП101 Т8 | 7,5кОм | ИП101 Т9 | ИП101 Т10 | 7,5кОм | ИП101 Т11 | ИП101 Т12

7-й этаж

Подвал, 1-й и 2-й этажи | 3-й этаж

7,5кОм | 7,5кОм | ИП101 Т1 | ИП101 Т2 | ИП101 Т3 | ИП101 Т4 | ИП101 Т5 | ИП101 Т6 | 7,5кОм | ИП101 Т13 | ИП101 Т14

7,5кОм | 7,5кОм | 7,5кОм | 7,5кОм | 7,5кОм | 7,5кОм | 7,5кОм

7,5кОм | 1 кОм | ИП212 Д1 | 1 кОм | ИП212 Д2 | 1 кОм | ИП212 Д3 | 1 кОм | ИП212 Д4 | 1 кОм | ИП212 Д5 | 1 кОм | ИП212 Д6 | 1 кОм | ИП212 Д7 | 1 кОм | ИП212 Д8 | 1 кОм | ИП212 Д9 | 1 кОм | ИП212 Д10 | 1 кОм | ИП212 Д11 | 1 кОм | ИП212 Д12 | 1 кОм | ИП212 Д13 | 1 кОм | ИП212 Д14

Подвал, 1-й и 2-й этажи | 3-й этаж | 4-й этаж | 5-й этаж | 6-й этаж | 7-й этаж

БР-4.1

J1 J9 J12 J2 J8

Модем

Т ампер

1НР | 1ПР | 1НЗ | 2НР | 2ПР | 2НЗ | 3НР | 3ПР | 3НЗ | 4НР | 4ПР | 4НЗ

ЛК1 | ЛК2 | ⊥ | ЛК3 | ЛК4 | БП | ⊥

~ 220 В

2,2 кОм | 2,2 кОм | 7,5кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм

КДМ-4

КДМ-3

КДМ-2

КДМ-1

~ 220 В

X2 X3

Парус 12-4,5М

+12В | end

X1

БИУ Карат

L1 L2 L3 N PE

HL1 СЕТЬ

QF1

1L1 1L2 1L3

1 | 2 3

K1.1

K1

15сек

FT1

KM1 | KM2

Работа ВД1 | HL2 | Работа ПД1 | HL3

3L1 3L2 3L3 PE | 5L1 5L2 5L3 PE

QM1 | QM2

QF2

2L1 | 1L1 | 1L2 | 1L3

Блок реле БР-4.2

4НР | ⊥ | 4НК

Двиг. Вентилятора ВД1 (М1) 3ф 18,5кВт, 60,0А

Двиг. Вентилятора ПД1 (М2) 3ф 2,2кВт, 60,0А

L1 L2 L3 Pe | L1 L2 L3 Pe

КШВнг-1х2х0,52мм²

ВВГнг-4х6,0мм²

ВВГнг-4х2,5мм²

1 2 3 | 4 5 6 7 | 8 9 10 11

Щит управления ЩУ-ВД

L1 L2 L3 N PE

ВВГнг-5х10,0мм²

Щитовая

Согласовано:

Взамен инв. N

Подпись дата

Инвентарный N

						Э-24.11.2012-1-ОВ.Д
						Заказчик: Малин Александр Юрьевич. по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Поворская, д.20.
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Ремонтные работы по техническому переоснащению инженерных систем жилого дома.
Утвердил		Киляр			24.04.13	Стадия: РП; Лист: 7; Листов: 7
Разраб.		Трунов			24.04.13	Принципиальные электрические схемы. Схемы внешних подключений.
Проверил		Борский			24.04.13	ООО "Энерготехкомлект".

Формат А2 М 1:100