



Схемы соединений дымового извещателя ИП 101-1А-А1



Модель станции управления ППКОП:




1. Гранит-3,5,8 (Л)
2. Гранит-8Р
3. Гранит-16,24
4. Гранит-
5. 2,4,(Л,А)
6. Гранит-ПУ
7. Кварц
8. Карат
9. Пирит

Схемы соединений дымового узвещателя ИП 212-63М



Типовая схема включения извещателя для приборов с однополярным шлейфом сигнализации.
Величина резисторов определяется в соответствии с техническим описанием ППКП.

Примечание: Не разрешается подключать извещатель к источнику постоянного напряжения без элементов ограничивающих ток значением боле 25мА.

				Э-24.11.2012-1-ОВ.Д		
				Заказчик: Малин Александр Юрьевич.		
				по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Поворская, д.20.		
Изм.	Колуч.	Лист	N*док	Подп.	Дата	
Утвердил	Киляр		24.04.13	Ремонтные работы по техническому персонасению инженерных систем жилого дома.		Стадия
						РП
Разраб.	Трунов		24.04.13	Планы этажей с размещением дымовых и тепловых извещателей.		6
Проверил	Борский		24.04.13	Кафельные проводки.		7
						ООО "Энерготехкомплект".